

牟礼地区第六水源

番号	検査項目	基準値	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	2年度	3年度	4年度	5年度	最大値
1	一般細菌	100個/ml											0
2	大腸菌	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003											0
4	水銀及びその化合物	0.0005											0
5	セレン及びその化合物	0.01											0
6	鉛及びその化合物	0.01											0
7	ヒ素及びその化合物	0.01											0
8	六価クロム化合物	0.05											0
9	亜硝酸態窒素	0.04											0
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01											0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10											0
12	フッ素及びその化合物	0.8											0
13	ホウ素及びその化合物	1.0											0
14	四塩化炭素	0.002											0
15	1,4-ジオキサン	0.05											0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04											0
17	ジクロロメタン	0.02											0
18	テトラクロロエチレン	0.01											0
19	トリクロロエチレン	0.03											0
20	ベンゼン	0.01											0
32	亜鉛及びその化合物	1.0											0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2											0
34	鉄及びその化合物	0.3											0
35	銅及びその化合物	0.0											0
36	ナトリウム及びその化合物	200		4.5			4			4	4.3	4.3	4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05											0
38	塩化物イオン	200		1.4			1.4			1.6	1.5	1.5	1.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	0.03		47			41			41	40	40	47
40	蒸発残留物	500		97			92			92	96	94	97
41	陰イオン界面活性剤	0.2											0
42	ジェオスミン	0.00001											0
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001											0
44	非イオン界面活性剤	0.02											0
45	フェノール類	0.005											0
46	有機物	3											0
47	pH値	5.8～8.6		7.3			7.2			7.4	7.4	7.3	7.4
48	味	異常でない		異味なし			異味なし			異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でない		異臭なし			異臭なし			異臭なし	異臭なし	異臭なし	
50	色度	5											0
51	濁度	2											0
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/100ml						0	0	0	0	0	0

空欄はND(不検出もしくは、検出限界値未満)