牟礼地区第六水源

番号	検査項目	基準値	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	最大値
1	一般細菌	100個/ml											
2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	カドミウム及びその化合物	0.003											
4	水銀及びその化合物	0.0005											
5	セレン及びその化合物	0.01											
6	鉛及びその化合物	0.01											
7	ヒ素及びその化合物	0.01											
8	六価クロム化合物	0.05											
9	亜硝酸態窒素	0.04											
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10											
12	フッ素及びその化合物	0.8											
13	ホウ素及びその化合物	1.0											
14	四塩化炭素	0.002											
15	1.4-ジオキサン	0.05											
16	シス-1.2-ジクロロエチレン	0.04											
17	ジクロロメタン	0.02											
18	テトラクロロエチレン	0.01											
19	トリクロロエチレン	0.03											
20	ベンゼン	0.01											
32	亜鉛及びその化合物	1.0											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2											
34	鉄及びその化合物	0.3											
35	銅及びその化合物	0.0											
36	ナトリウム及びその化合物	200				4.4			4.5			4.0	4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05											
38	塩化物イオン	200				1.5			1.4			1.4	1.5
39	カルシウム.マグネシウム等(硬度)	0.03				48			47			41	48
40	蒸発残留物	500				96			97			92	97
41	陰イオン界面活性剤	0.2											
42	ジェオスミン	0.00001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001											
44	非イオン界面活性剤	0.02											
45	フェノール類	0.005											
46	有機物	3											0
47	pH値	5.8～8.6				7.2			7.3			7.2	7.3
48	味	異常でない				異味なし			異味なし			異味なし	
49	臭気	異常でない				異臭なし			異臭なし			異臭なし	
50	色度	5											
51	濁度	2											0
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	CFU/100ml											

空欄はND（不検出もしくは、検出限界値未満）