

令和8年5月12日

質 疑 回 答 書

入札案件名 : 令和8年度 飯綱町立飯綱中学校体育館棟・武道棟 空調設備及び断熱性確保工事

No.	図番	質問事項	回 答	回答日
(1)		外部足場 摘要内にシート養生ありませんでした。含みですか。	・シート養生含み	5月12日
(2)		外部足場 壁つなぎ 押出成形セメント板(ECP)前施工時アンカーは、使用可能ですか。	・新築時足場プレート再利用可能(目安:目地変色部)	5月12日
(3)		外部足場 あさがお 壁つなぎが、下段2m~3mと上段4m~5mに施行可能ですか。NGの場合施工出来ません。	・施工可能 (工事期間中の道路一部間通行止め可能、但し期間制限有)	5月12日
(4)		外部足場 レッカー レッカー設置場所に変動有。	・レッカー設置場所:移動可能	5月12日
(5)		内部足場 ギャラリー上荷上げ荷下げステージ又は移動式ステージ施工可能ですか。	・施工可能	5月12日
(6)		内部足場 階段は、1Fから必要ですか。㎡に含まれていますか。	体育館:2階FL及び踊り場、武道棟:1階FL	5月12日
(7)		内部足場 w=0.30m規格が、ありません。	W=0.6m (記載誤り)	5月12日
(8)		内部足場 搬入搬出動線を明確に指示をお願い致します。(北面は、外部足場が有NGの恐れがあります)	案:外部足場片付け後、内部足場架け (逆案対応)	5月12日
(9)		雪止アングルの塗装は無しでよろしいでしょうか。	塗装:有	5月12日

飯綱町教育委員会